

Dodatečná informace č.2 - Vysvětlení k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel:

Název zadavatele: Obec Zdechovice
Sídlo zadavatele: Zdechovice 96, Zdechovice 533 11
IČ: 00274623
Osoba oprávněná jednat: Ing Robert Chutic, starosta obce

Zástupce zadavatele:

Název zástupce zadavatele: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Sídlo zástupce zadavatele: Náměstí republiky 12, 530 21 Pardubice
IČ: 69153361
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Richard Červenka, ředitel RRA Pk

Název zakázky:

“VO-Zdechovice-Spytovice”

Vysvětlení k zadávací dokumentaci (odpovědi na dotazy uchazeče):

Dotaz č. 1.

1. V popisu realizace opatření (příloha č. 27 – EFEKT) odstavec 2 je uvedeno , že osvětlení bude provedeno svítidly navržených na základě světelně-technického návrhu a výpočtu v programu DIALux a to :
 - Svítidlo LED/30/4500K-3600lm 30 W - 92 ks
 - Svítidlo LED/60/4500K-7200lm-60W - 40 ks
 - Svítidlo LED/90/4500K-10800Lm-90W – 35 ks

Ve světelně technickém kontrolním výpočtu a DIALux jsou předloženy výpočty pouze na dva typy svítidel , (výkaz výměr výměr položka č.2 a 3)



Dotaz : Bude zadavatelem doplněn a předložen před podáním nabídek ještě třetí světelně technický výpočet ke svítidlům na výše uvedené pozici č.2 (výkaz výměr – položka č. 5) ?

Odpověď:

V průběhu výběrového řízení již nebude doložen DIALuxový výpočet, při nabídce je potřeba vycházet z požadovaných parametrů svítidel:

Měrný výkon 120 lm/W

Teplota chromatičnosti NW, 4 000K-4 500K

Životnost svítidel minimálně 50 000 hodin

Záruka svítidel minimálně 60 měsíců

Systém řízení, stmívání není povinným parametrem svítidla

Systém CLO není povinným parametrem svítidla

Dotaz č. 2.

V kontrolním výpočtu počítáte s činitelem údržby 0,75. Je tato hodnota povinná nebo si můžeme určit činitel údržby vlastní?

V první situaci kontrolního výpočtu M5 není uvedeno zatřídění chodníku a také chybí jeho výpočet. Požadujete tedy výpočet osvětlení pro tento chodník? Jaké je jeho zatřídění?

Odpověď:

Součástí „ Výzvy k podání nabídky k zakázce malého rozsahu“ je Pasport VO Zdechovice a Spytovice, ve kterém jsou popsány potřebné informace. Například stávající typy svítidel, navrhované LED svítidla a zatřídění světelných bodů (třídy komunikací).

V kontrolním výpočtu počítáme s činitelem údržby 0,75. tato hodnota je hodnotou doporučenou.

Podmínky Zadávací dokumentace nebudou měněny.

Lhůta pro podání nabídek se tímto posunuje na středu **27.6. 2018 do 16:30.**



.....

Ing. Robert Chutic, starosta obce