



MUPCX00A9DEK


MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/3946/2018/Hk
Č.j.: MUPC 7304/2018
Spis.,skart.znak 328.3, A, 5
Vyřizuje: Ivana Horáková
Tel.: 466 094 144
E-mail: ivana.horakova@mestoprelouc.cz

Datum: 21.5.2018

**Účastníci řízení:****Žadatel:**

Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940, 500 09 Hradec Králové

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.2.2018 podala

Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940, 500 09 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

linka na mechanicko - biologickou úpravu odpadu

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 208 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 240/1 (ostatní plocha), parc. č. 240/33 (ostatní plocha), parc. č. 240/34 (ostatní plocha),
parc. č. 240/35 (ostatní plocha) v katastrálním území Zdechovice.

Stavba obsahuje:

- **SO. 1 - ocelová hala linky na mechanicko biologickou úpravu odpadu** - objekt tvoří ocelová konstrukce s vyoseným hřebenem střechy a nestejnou výškou okapů. Kolmo na hlavní loď objektu navazuje přístavba tvořená ocelovou konstrukcí se sedlovou střechou. Objekt je rozdělen na čtyři prostory. Při jižní stěně (v místě nejvyšší části objektu) je prostor technologické linky, kde bude umístěn drtič odpadů. Ve východní části bude prostor pro navážené suroviny, kde bude umístěna skládka naváženého odpadu. V západní části bude umístěn prostor pro uložení předrceného materiálu a uskladněna vytríděná surovina. V severní části bude sklad vytríděných slisovaných výrobků připravených k expedici. Objekt bude opláštěn do výšky cca 4,5 m železobetonovými panely. Nad tuto výšku bude opláštěn trapézovým plechem. Střešní krytinu tvoří trapézový plech. Do haly jsou umístěny tři technologické a vjezdové otvory bez vrat. Objekt nebude vytápěn. Bude napojen na elektro. Oplachové vody z prostoru návozu budou svedeny splaškovou kanalizací do jímky. Do objektu bude přivedena pitná voda. Objekt bude dopravně napojen na místní komunikaci. Ve skladu je umístěno ve dvou místech podtlakové odvětrání s výdechem do nadstřešního prostoru. Objekt bude opatřen hromosvodem. Celková zastavěná plocha 2465 m².
- **SO. 2 - kompostovací boxy** - bude zde uskladněn separovaný biologický odpad. Stavba je bez zastřešení, dešťové vody jsou jímány do akumulární jímky. Podlaha s kanály je navržena ze železobetonové mazaniny. Obvodovou konstrukci tvoří železobetonové opěrné stěny výšky 4 m. Celková zastavěná plocha je 2000 m².
- **SO. 3 - překládací rampa** - zabezpečuje technicky přeložení materiálu z kompostovacích boxů do mobilních přepravních prostředků, které odvezou materiál na kompostovací plochy. Stavba je navržena jako železobetonová opěrná stěna s betonovými plochami, na kterých budou umístěny kontejnery pro přesyp materiálu. Jedná se o čtyři kontejnerová stání o rozměrech 2,4 x 6,0 m.
- **SO. 4 - kanalizace dešťová** - zabezpečí odvodnění stávajících a nových ploch a střechy haly z dešťových svodů a vpustí do kanalizace a její vyvedení do terénu, kde budou dešťové vody rozptýleny. Kanalizace je rozdělena do tří částí. 1. část je navržena z plastových trub KG DN 200, celková délka kanalizace je 120,6 m. V řadu jsou navrženy betonové šachty. Kanalizace je vyústěna do terénu. 2. část zajišťuje odtok dešťové vody z části skladové haly a z části zpevněných ploch. Odvedení vod je zajištěno rozptýleným odtokem do kamenitého terénu pod areálem. Celková délka kanalizace DN 200 je 98,0 m. 3. část je hlavní větev navržena z betonového potrubí Ø 600 mm. Tato větev zachycuje dešťové vody ze stávající komunikace a případně svahu. Délka dešťové kanalizace Ø 200 mm je 32,10 m a délka betonového kanalizačního potrubí Ø 600 mm je 118,5 m.
- **SO. 5 - přípojka vody** - do haly ze stávajícího hydrantu, přípojka délky 19,70 navržena z Pe d 50 mm a je ukončena v podlaze uvnitř haly
- **SO. 6 - napojení elektro** - přípojka NN - vedena ze stávající trafostanice kabelem 2 x AYKY 3 x 240 + 120 mm² a ukončena pojistkovou skříní na fasádě objektu. Celková délka kabelového vedení je 45 m.
- **SO. 7 - komunikace a zpevněné plochy** - vybudování zpevněné plochy, která zajistí napojení stávající areálové komunikace na nově navrhované zpevněné plochy, které napojí jednotlivé vjezdy do haly a do boxů a zajišťují průjezdnost areálu. Komunikace jsou navrženy asfaltové s vyspárováním do vpustí nebo do terénu.
- **SO. 8 - oplocení** - drátěné poplastované pletivo kotvené do ocelových sloupků. Celková délka pletiva 290,5 m. Výška 1,8 m. Sloupky ukotveny do betonové základové patky.
- **SO. 9 - multifunkční plocha** - výstavba kompostovací plochy a zemních ochranných hrázek. Celková nová skladovací kompostovací plocha je o rozloze 11387 m².

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:600 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Jirsák, ČKAIT 0700385; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení hrubé stavby
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Před zahájením stavebních prací bude předloženo stavebnímu úřadu oprávnění firmy a prohlášení stavbyvedoucího.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. **Vykonatelnost rozhodnutí bude stanovena k datu nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení, které stanoví souhlas k provozu linky na mechanicko - biologickou úpravu odpadů.**

Ministerstvo životního prostředí (podmínka č. 7-15)

Podmínka pro fázi realizace záměru:

7. Kácení zeleně v nezbytně nutném rozsahu provést v době vegetačního klidu

Podmínka pro fázi provozu záměru:

8. Součástí zkušebního provozu bude provedení spalovací zkoušky u odběratele energeticky využitelného podílu z MBÚ.
9. Zařízení nelze provozovat bez zajištěného odbytu energeticky využitelného produktu linky MBÚ.
10. V rozsahu požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví provést měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb.
11. Důsledně zajistit oddělené zpracování podsítného z MBÚ a ostatních biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v kompostárně.
12. Dodržovat následující opatření k snížení emisí TZL:
 - ve fázi provozu budou přijata opatření snižující zejména prašnost na všech objektech a komunikacích v areálu.
13. Dodržovat následující opatření k snížení emisí pachových látek:
 - emise pachových látek z provozu linky MBÚ minimalizovat striktním dodržováním pracovních postupů omezujících dobu uskladnění odpadů a určujících způsob manipulace s nimi
 - kompostovací proces udržovat v optimální teplotě a vlhkosti tak, aby bylo zabráněno vzniku anaerobního rozkladu, při němž by došlo k tvorbě metanu a zápachu
 - zabezpečit optimální obsah kyslíku provzdušňováním (překopáváním) hromad tak, aby byly sníženy emise amoniaku.
14. Dodržovat následující opatření k snížení hlukové zátěže:
 - dodržovat dopravní omezení provozu nákladních vozidel po komunikaci na Zdechovice.
15. Do zařízení dle záměru nepřijímat odpady s obsahem azbestu.

Podmínky pro fázi ukončení a opatření provozu záměru

Žádné specifické podmínky a opatření se nestanovují.

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí (podmínka č. 16)

16. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí MěÚ Přelouč

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (podmínka č. 17-19)

17. V souladu s § 124 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, bude stanoven zkušební provoz výše uvedené stavby.
18. V rámci zkušebního provozu stavby budou KHS předloženy výsledky měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s maximálním provozem posuzované stavby včetně provozu všech stávajících stacionárních zdrojů hluku provozovaných společnostmi Bohemian Waste

Management a.s. (tj. provoz nákladních vozidel a pracovních strojů na skládce, provoz technologie hutnění, provoz drtiče a překopávače apod.). Měření bude provedeno v denní době u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb tj. před okny RD čp. 113, Zdechovice v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. V průběhu zkušebního provozu stavby bude provedeno měření expozice hluku za směnu u pracovníků obsluhy linky na mechanicko – biologickou úpravu odpadů v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření budou předloženy KHS před uvedením stavby do trvalého provozu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940, 500 09 Hradec Králové
IČ: 42194938

Odůvodnění:

Dne 28.2.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Přelouč, odbor stavební – závazné stanovisko ze dne 16.3.2018 spis. zn. ST/3946-Ú/2018/Zá
- Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 23.5.2018 č.j. 1920-9/550/13-16-Ko
- Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství - závazné stanovisko ze dne 7.2.2018 č.j. 10920/2018/OŽPZ/PI
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí – společné vyjádření ze dne 17.1.2018 zn. MUPC/248/2018/OŽP/Ša
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 8.2.2018 sp. zn. SMUPC/1571/2018/OŽP/NF
- Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 30.1.2018 MUPC/1572/2018/OŽP/KH
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko ze dne 19.2.2018 zn. KHSPA 01648/2018/HP-Pce
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice – závazné stanovisko ze dne 26.2.2018 č.j. HSPA-10-2346/2017-Pa
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – závazné stanovisko ze dne 6.2.2018 sp. zn. 46/67872/2018-1150-OÚZ-PCE
- Vodovody a kanalizace – vyjádření ze dne 28.2.2018
- GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 23.2.2018 zn. 5001675245

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 23.2.2018 zn. 0100880860
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 23.2.2018 zn. 0200715865
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 23.2.2018 č.j. 546404/18

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Lubomír Novotný
vedoucí odboru



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen dne 4.5.2018.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) – doručí se do datové schránky
Bohemian Waste Management a.s., IDDS: axic7ga

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) – doručí se do datové schránky
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh

dotčené orgány – doručí se do datové schránky (osobně)

Městský úřad Přelouč, odbor stavební územní plánování, Československé armády č.p. 1665,
535 01 Přelouč

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, IDDS: hjyaavk

CO:

Obecní úřad Zdechovice, Zdechovice č.p. 96, 533 11 Partner Zdechovice

+ ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí