

1401/2024

O Z N Á M E N Í

Obec Zdechovice s odvoláním na § 39 odst. 1 zák.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění oznamuje záměr zatížení obecního pozemku p.č. 555/3 k.ú. Zdechovice:

souhlas s uložení inženýrských sítí

-napojení kanalizace

-umístění nového kabelového vedení nn k p.p.č. 554/2 k.ú. Zdechovice- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2028848.

Další informace lze získat na Obecním úřadě ve Zdechovicích, tel. 466936101.


Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 5 a na elektronické úřední desce.

Dokument zveřejněn: 11. 10. 2024 Podpis:

Dokument sejmout:



554/I



k.ú. Zdechovice
Obec: Zdechovice
Okres: Pardubice

X27

SS200/NKE1P-C

1-AYKY-J 4x70mm²

Délka trasy 4m
+(odkop 3m ve st. trase)

554/2

551/II

555/3

555/12

542/2

542/6

spojky nn

SS 200
P27SS 100
X9

GPS: 50.0130822N, 15.4638583E

- projektované kabelové vedení 1kV 1-AYKY
- vedení 1kV stávající kabelová
- - - vedení 35kV stávající venkovní
- ■ projektovaný/stáv. rozpojovací (přípojkový) skříň (pilíř)
- se zákresem skutečné velikosti pilíře/skříně
- - - stávající vodovod
- - - stávající kanalizace
- - - stávající plynovod

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 230/400V, 50Hz stř.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle PNE 330000-1, ed. 7

živých částí: izolací čl. 3.2.2.4

kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3

polohou čl. 3.2.2.1

neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje

dle čl. 3.3.2.5

VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2, ed. 6

Projektant upozorňuje, že PD byla zpracována v souladu s platnými metodikami ČEZu a normami ČSN.

Dále upozorňuje, že dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nesmí osoby vstupovat do výkopu o šíři menší než 0,8m

PROJEKTOVAL: Lukáš Danihelka tel. 771 519 952 email: lukas.danihelka@propen.cz	SCHVÁLIL: Pavel Pilař ČKAIT: 0701630	Subdodavatel projektové dokumentace: PEN - PROJEKTY ENERGETIKY, s.r.o. Arnspergova 2835 530 02 Pardubice IČO: 260 11 701
INVESTOR STAVBY: ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Dečín IV - Podmokly, 405 02 Dečín	GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: ELEKTRO-COMP spol. s r.o. Maloskalická 68 552 03 Česká Skalice IČO: 15032060	DATUM: 09/2024
NÁZEV STAVBY: K_PA Zdechovice, č.parc. 554/2	Č. ARCHIVNÍ: 30024	MĚŘITKO: 1:200
ČÍSLO STAVBY: IV-12-2028848	STUPEŇ PD: DPS	ČÁST: C
OBSAH VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUACE	PRÍLOHA: C.2	